

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Beschichtung**

Artikelbezeichnung: einzA LawiPur BW
Materialart: Beschichtung auf PU-Basis
Materialaufbau: Prüfkörper: Materialauftrag mittels Kurzfloorwalze
Farbe: nach Angabe: Telegrau 4 (RAL 7047)
Abmessungen: variabel, Prüfkörper: 1000 x 500 [mm]
Oberfläche: eben, feinrau, glänzend, feingenarbt
Hersteller/Lieferer: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Auftraggeber: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Zeugnisnummer: 96402202.001

Prüfdatum: 09.02.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.


Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **6°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 14.02.2022
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

